

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«15» апреля 2024 г., 43240061000210262589
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» апреля 2024 г., № 2404/038-43/376/ПВПР
(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 23 » апреля 2024 г., учетный номер 43240061000210262589.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. обл Кировская, г Киров, ул Володарского, Дом 54А**
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №96"
города Кирова, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ**
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Высота ограждения лестницы 3-го типа, ведущей из группы "Затейники" (ныне "Радуга") составляет 0,9м. вместо требуемых не менее 1,2м., чем нарушены требования ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
01.08.2025
- В здании нового корпуса с объединенным хозяйственно-противопожарным водопроводом запорное устройство на обводной линии счетчиков воды (задвижка) не оборудована электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики, чем нарушены статья 86 ФЗ №123, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, п. 7.3 Прил. Ж СП 30.13330.2020, прим. 3 п. 15.2 СП 10.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.
Срок устранения нарушения:
01.08.2025
- В здании нового корпуса с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7м. не предусмотрены ограждения на кровле в нарушение статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент с требованиями пожарной безопасности" (далее - ФЗ №123), п. 7.16 СП 4.13130.2013
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

4. Высота ограждения лестницы 3-го типа, ведущей из группы "Загадка" (ныне "Звездочка") составляет 0,9м. вместо требуемых не менее 1,2м., чем нарушены требования ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Метелев Денис Алексеевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Метелев Денис Алексеевич, e-mail: metelevda@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208621

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «40» минут «24» 04 2024 г.


(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

